

平成 29 年 3 月 29 日

## 耐熱形配電盤等の納期遅延に対する措置について

(一種耐熱形配線用遮断器納期遅延による)

耐熱形配電盤等取得者各位

JEA 非常用配電盤等認定委員会

事務局：〒108-0023

東京都港区芝浦 2-14-5 ユニベル田町ビル 4F

一般社団法人日本配電制御システム工業会

TEL03-3436-5510 (担当：芦澤)

一種耐熱形配線用遮断器（以下、配線用遮断器という。）の調達が間に合わず耐熱形配電盤等の納期遅れが生じている件について、緊急措置として現地にて配線用遮断器を取り付けた場合でも下記条件により、認定品として認めることとする。

なお、この措置は平成 29 年 6 月末日までとする。

### ◇条件

1. 耐熱盤としての品質を担保する。

工場立会い検査において、仮設の同型の配線用遮断器（一般形）を取り付け配線し、現地にて配線用遮断器を交換し、認定証票を取り付ける。

2. 措置の届け出

緊急措置で対応した耐熱盤等については、別添「一種耐熱形配電盤等暫定納入届出書（様式 1）」及び「一種耐熱形配電盤等暫定措置完了報告書（様式 2）」により事務局に届け出を行う。

主な項目（様式別添）

- a) 納入先及び住所
- b) 耐熱形配電盤等の出荷検査(予定)日
- c) 耐熱形配電盤等の納入(予定)日
- d) 納入先機器取付け作業日（完了日）
- e) 耐熱盤型式番号
- f) 耐熱盤証票番号（シリーズ番号）
- g) 一種耐熱形配線用遮断器（メーカー、型式番号）
- h) 交換後の写真

なお、上記 届出用紙は、工業会ホームページ「耐熱盤」の「お知らせ」に掲載されていますので、ダウンロードして提出してください。