

## 第 105 回非常用配電盤等機器認定委員会審査結果

2023年9月19日

一般社団法人 日本配電制御システム工業会

非常用配電盤等機器認定委員会

◎非常用配電盤等機器認定委員会において、次の機器が承認されました。

(認定機器・登録機器)

申請者	型式区分	〔認定機器番号〕 製造者形式	更新年月日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁接触器 常時励磁式 30A	SC-5-1 (H2)・SC-5-1RM (H2) 〔2MC-90082〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁接触器 瞬時励磁式 30A	SC-5-1/V (H2)・SC-5-1/VG (H2) SC-5-1RM/V (H2)・SC-5-1RM/VG (H2) 〔2MC-90088〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁継電器(コ ンタクタ形) 常時励磁式 15A 4極	SH-4 (H2) 〔2RY-90016〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁継電器(コ ンタクタ形) 常時励磁式 15A 6極	SH-4 (H2) 〔2RY-90017〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁継電器(コ ンタクタ形) 常時励磁式 15A 8極	SH-4 (H2) 〔2RY-90018〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁継電器(コ ンタクタ形) 瞬時励磁式 15A 4極	SH-4/V (H2)・SH-4/VG (H2) 〔2RY-90019〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁継電器(コ ンタクタ形) 瞬時励磁式 15A 6極	SH-4/V (H2)・SH-4/VG (H2) 〔2RY-90020〕	2028年10月19日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形電磁継電器(コ ンタクタ形) 瞬時励磁式 15A 8極	SH-4/V (H2)・SH-4/VG (H2) 〔2RY-90021〕	2028年10月19日