

第117回 非常用配電盤等機器認定委員会審査結果

2025年9月16日

一般社団法人 日本配電制御システム工業会
非常用配電盤等機器認定委員会

◎非常用配電盤等機器認定委員会において、次の機器が承認されました。
(認定機器)

申請者	型式区分	製造者形式〔認定機器番号〕	更新年月日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	常時励磁式 60A S-T35FN, S-2×T35FN 〔2MC-16172〕	2031年1月19日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	常時励磁式 80A S-T50FN, S-2×T50FN 〔2MC-16173〕	2031年1月19日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	常時励磁式 120A S-T80FN, S-2×T80FN 〔2MC-16174〕	2031年1月19日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	常時励磁式 150A S-T100FN, S-2×T100FN 〔2MC-16175〕	2031年1月19日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	瞬時励磁式 80A SL-T50FN, SL-2×T50FN, SLD-T50FN, SLD-2×T50FN 〔2MC-16176〕	2031年1月19日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	瞬時励磁式 120A SL-T80FN, SL-2×T80FN, SLD-T80FN, SLD-2×T80FN 〔2MC-16177〕	2031年1月19日
三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場	二種耐熱形電磁接触器	瞬時励磁式 150A SL-T100FN, SL-2×T100FN, SLD-T100FN, SLD-2×T100FN 〔2MC-16178〕	2031年1月19日

第117回 非常用配電盤等機器認定委員会審査結果

2025年9月16日
一般社団法人 日本配電制御システム工業会
非常用配電盤等機器認定委員会

◎非常用配電盤等機器認定委員会において、次の機器が承認されました。
(登録機器)

申請者	型式区分	製造者形式〔登録機器番号〕	更新年月日
富士電機機器制御株式会社	二種耐熱形低圧配電用サージ防護デバイス	CN6112, CN6112-K, CN6132, CN6132-K, CN6134, CN6134-K, CN6212, CN6212-K, CN6232, CN6232-K, CN6234, CN6234-K, CN72LE, CN72LN, CN74LE, CN74LN 〔2SP-20012〕	2030年7月20日
WashiON株式会社	二種耐熱形配線用ダクト	TSD30 〔2D-98001〕	2030年10月14日